

ANEXO 3
REPORTE DE NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

| ÓRGANO EJECUTANTE: | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| DATOS DEL SOLICITANTE | | | |
| CONDUCTOR / ADMINISTRADOR () | | REPRESENTANTE LEGAL () | PROPIETARIO () |
| RAZÓN SOCIAL: | | RUC: | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | | TELÉFONOS: | |
| DNI / C.E. N°: | | | |
| DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN | | | |
| ACTIVIDAD O GIRO: | | | |
| DIRECCIÓN / UBICACIÓN: | | | |
| LOCALIDAD: | DISTRITO: | PROVINCIA: | DEPARTAMENTO: |
| CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN | | | |
| FUNCIÓN | Marcar con una (X) | Riesgo de Incendio | Riesgo de Colapso |
| 1. SALUD | | | |
| 1.1 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | BAJO | BAJO |
| Categoría I-1: Puesto o posta de salud, consultorio de profesional de la salud (no médico). | | | |
| Categoría I-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico. | | | |
| 1.2 Primer Nivel de atención sin camas de internamiento | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | BAJO |
| Categoría I-3: Centro de salud, centro médico, centro médico especializado, policlínico. | | | |
| 1.3 Primer Nivel de atención | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTO | MEDIO |
| Categoría I-4: Centro de salud o centro médico con camas de internamiento, tiene usuarios no autosuficientes | | | |
| 1.4 Segundo Nivel de Atención | <input checked="" type="checkbox"/> | MUY ALTO | MUY ALTO |
| Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento | | | |
| Categoría II: Hospitales y clínicas de atención general | | | |
| 1.5 Tercer Nivel de Atención | <input checked="" type="checkbox"/> | MUY ALTO | MUY ALTO |
| Tiene usuarios no autosuficientes o cuenta con camas de internamiento | | | |
| Categoría III: Hospitales y clínicas de atención especializada, instituto especializado. | | | |
| 2. ENCUENTRO | | | |
| 2.1 Edificación con carga de ocupantes hasta 50 personas. | | MEDIO | BAJO |
| 2.2 Edificación con carga de ocupantes mayor a 50 personas. | | ALTO | MEDIO |
| 2.3 La actividad de encuentro se realiza en el sótano. | | MUY ALTO | ALTO |
| 2.4 Edificación donde se desarrollan los siguientes usos: discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines, salas de concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, coliseos, hipódromos, velódromos, autódromos, polideportivos, parques de diversión, zoológicos y templos. | | MUY ALTO | ALTO |
| 3. HOSPEDAJE | | | |
| 3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, sin sótano. | | MEDIO | BAJO |
| 3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento ubicado en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sótano. | | ALTO | MEDIO |
| 3.3 Hospedaje con más de cuatro (4) pisos, o establecimiento ubicado en piso superior al cuarto. | | MUY ALTO | ALTO |
| 3.4 Para todo tipo de hospedaje que cuenta con sótano de estacionamiento con área mayor a 500m ² o 250m ² de depósitos o servicios generales. | | MUY ALTO | ALTO |
| 4. EDUCACIÓN | | | |
| 4.1 Centros de educación inicial, primaria y secundaria, para personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos. | | ALTO | MEDIO |
| 4.2 Toda edificación educativa mayor a (3) pisos. | | MUY ALTO | ALTO |
| 4.3 Centro de Educación Superior: Universidades, Institutos, Centros y Escuelas Superiores. | | MUY ALTO | ALTO |
| 4.4 Toda edificación remodelada o acondicionada para uso educativo. | | MUY ALTO | ALTO |
| 5. INDUSTRIAL | | | |
| 5.1 Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materiales o sustancias en nuevos productos. El establecimiento puede incluir un área destinada a comercialización. | | MEDIO | BAJO |
| 5.2 Industria en General. | | MUY ALTO | ALTO |
| 5.3 Fábricas de productos explosivos o materiales relacionados. Talleres o Fábricas de productos pirotécnicos. | | MUY ALTO | ALTO |
| 6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| 6.1 Edificación hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual o menor a 560m ² . | | MEDIO | BAJO |
| 6.2 Edificación con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años donde se desarrolla la actividad o giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta con conformidades de obras correspondientes. | | MEDIO | BAJO |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|----------|
| 6.3. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común cuentan con Certificado de ITSE vigente. | | | |
| 6.4. Establecimiento ubicado en cualquier piso de edificaciones cuyas áreas e instalaciones de uso común no cuentan con Certificado de ITSE vigente. | | ALTO | MEDIO |
| 6.5. Edificación con cualquier número de pisos con planta techada por piso mayor a 560m2. | | MUY ALTO | ALTO |
| 7. COMERCIO | | | |
| 7.1. Edificación hasta tres (3) pisos y/o área techada total hasta 750m2. | | MEDIO | BAJO |
| 7.2. Módulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galería comercial o centro comercial cuenten con una licencia de funcionamiento en forma corporativa. | | | |
| 7.3. Edificación mayor a tres (3) pisos y/o área techada total mayor a 750m2. | | ALTO | MEDIO |
| 7.4. Áreas e instalaciones de uso común de las edificaciones de uso mixto, mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales. | | MUY ALTO | ALTO |
| 7.5. Mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por departamentos, complejo comercial, centros comerciales y galerías comerciales. | | | |
| 7.6. Comercialización de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados. | | | |
| 8. ALMACÉN | | | |
| 8.1. Almacén o estacionamiento no techado: puede incluir áreas administrativas y de servicios techadas. | | ALTO | MEDIO |
| 8.2. Almacén o estacionamiento techado. | | MUY ALTO | ALTO |
| 8.3. Almacén de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados. | | | |
| FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES | | | |
| En el caso la edificación o el establecimiento clasificado con nivel de riesgo bajo o medio según lo establecido anteriormente, presente los siguientes factores adicionales, el nivel de riesgo se incrementa según lo siguiente: | | | |
| A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y/o líquido combustible y sus derivados en cantidades superiores a 0.45m3 (118.18gl) y 1m3 (264.17gl), respectivamente. | | ALTO | MEDIO |
| B. El establecimiento usa caldero. | | ALTO | MEDIO |
| Resultado de la Clasificación del Nivel de Riesgo: Con la información proporcionada por el solicitante y según la Matriz de Riesgos, se determina que el Establecimiento Objeto de Inspección tiene un nivel de riesgo: | | | BAJO |
| | | | MEDIO |
| | | | ALTO |
| | | | MUY ALTO |
| Persona Autorizada por el Gobierno Local | | Cargo de Recepción | |
| Sello y Firma | | Firma | |
| Nombre: | Nombre: | | |
| Cargo: | DNI / C.E.: | | |
| Fecha y hora: | Fecha y hora: | | |